



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
Г. ПЯТИГОРСКА

ул. Октябрьская, 44 г. Пятигорск, 357518

04.2018 № 7/1-109-2018

На № _____

Директору МБУ ДО Дворца детского
творчества

Огановой К.Г.

пр. Кирова, дом № 41
г. Пятигорск

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

По результатам проведенной по поручению прокуратуры Ставропольского края от 26.03.2018 № 7/1-30-2017 проверки МБУ ДО Дворца детского творчества выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. ст. 1, 3, 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту - Закон № 69-ФЗ) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

При этом согласно ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу ст. 2 Закона № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

ПЯТ № 054515 *

В рамках реализации полномочий, предусмотренных статьей 16 Закона № 69-ФЗ, Правительством РФ издано постановление от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ).

Установлено, что здание Дворца детского творчества расположенное по адресу: г. Пятигорск, проспект Кирова, 41, находящимся в оперативном управлении МБУ ДО Дворца детского творчества.

В период с 05.04. 2018 по 06.04.2018 в ходе проверки указанного здания, расположенного по адресу: г. Пятигорск, проспект Кирова, 41, выявлены нарушения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – ФЗ № 123), ППР в РФ:

- допускается размещение на путях эвакуации различных материалов, изделий, оборудования, других предметов на лестничной клетке костюмерных (п. 36 б ППР в РФ);

- не обеспечено полное открывание двери эвакуационного выхода за сценой, ведущего непосредственно наружу (ст. 53 ФЗ-123);

- на объекте недостаточное количество огнетушителей (п. 70 ППР в РФ);

- допускается размещение в электрощитовой (у электрощитов) горючих материалов (ППР в РФ п. 42 ж).

Указанные нарушения являются следствием незнания либо игнорирования положений законодательства в указанной сфере правоотношений подчиненными Вам сотрудниками, недостаточного контроля за деятельностью подчиненных, что недопустимо.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 6, 7, 22, 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности.
2. За ненадлежащее исполнение должностными лицами учреждения обязанностей рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. Представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры города. О дате, месте и времени рассмотрения представления заблаговременно сообщить в прокуратуру города.
4. В дальнейшей деятельности строго руководствоваться нормами действующего законодательства о пожарной безопасности.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменном виде в месячный срок с момента получения настоящего представления, с приложением документов, подтверждающих выполнение требований прокурора, в том числе, приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Прокурор города
советник юстиции



В.А. Келлер